



Consorzio dell'Adda

20121 MILANO – CORSO GARIBALDI, 70
TEL. 02 – 6572776 – FAX N. 02 – 6571729
E-MAIL: segreteria@addaconsorzio.it
COD. FISC.: 80060130152

Milano, 4 Settembre 2019

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE **ai sensi dell'art. 24 del DPR 27-02-2003 n. 97**

Il sottoscritto Dott. Ing. Luigi Bertoli, Direttore del Consorzio dell'Adda, ente pubblico non economico ai sensi della legge 70/1975,

- visto l'art. 13 dello Statuto dell'8.11.2011;
- considerati l'art. 27 comma 1-l e l'art. 33 comma 4 del regolamento di contabilità del Consorzio dell'Adda, l'art.36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e le linee guida n.4 del 2016 di ANAC;
- visti i danni dovuti a fulminazione del 25/08/2019 a componenti vari (schede, fusibili) già riparati con esclusioni degli ingressi analogici per PLC 200 4 A/I;
- considerato che il PLC attuale risale al 2002 e che il sistema di telecontrollo/movimento paratoie/allarmi è ancora valido e funzionale;
- vista l'offerta della ditta Elettromax. n. 29/19 del 04/09/2019, attuale gestore e manutentore del sistema di telecontrollo;

DETERMINA

di richiedere fornitura e installazione di nuovo PLC per € 3.500,00 + IVA. alla ditta Elettromax s.a.s.

Il Direttore

ING. LUIGI BERTOLI